



**ANEXO G - REGISTRO DE TREINAMENTO DE ABANDONO DE ÁREA**

REGISTRO DE TREINAMENTO DE ABANDONO DE ÁREA		DATA	HORÁRIO
		29/11/2017	10h00
<b>Motivo do Abandono: Exercício simulado</b>			
<b>Coordenador do Abandono: Sr Júlio</b>			
<b>Tempo para Abandono das Áreas em 09 Minutos e 18 Segundos</b>			
		<b>Tempo de Abandono</b>	
<b>EMPRESA</b>		<b>2017</b>	
Edifício Supéria Moema		9m,18s	
<b>Comentário do Exercício de Abandono:</b>			
<p>Em 29 de novembro de 2017 foi realizado exercício simulado de abandono de área em todos os pavimentos do Edifício Supéria na cidade de São Paulo-SP.</p> <p>O exercício era de conhecimento da brigada de incêndio do edifício, não sendo divulgado o horário. Com um toque de alarme soado apenas na central de alarme , localizado na recepção do edifício, conforme plano de emergência, a equipe da portaria encaminhou o bombeiro para o local , o qual constatou a emergência e determinou o toque geral do alarme, com a finalidade de abandono geral da edificação.</p> <p>A da brigada de incêndio iniciou o abandono a edificação e verificou a existência de pessoas em todas as empresas, deixando formulário anotado junto ao Coordenado da Emergência.</p> <p>A população foi retirada com sucesso e sem feridos reais, sendo esta dispersada nas calçadas adjacentes ao edifício.</p> <p>O abandono foi realizado com sucesso, sem feridos ou qualquer outro tipo de intercorrência.</p>			
<b>Melhoria contínua:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduzir informação sobre os procedimentos de abandono nos documentos periódicos publicados pela administração do Condomínio.</li> <li>2. Incluir cartão para identificação de salas vazias, as quais não serão objeto de verificação da brigada de incêndio.</li> <li>3. Incluir informação detalhada aos recepcionistas, quanto a operação da central de alarme e elevadores.</li> <li>4. Distribuir plano de emergência aos condôminos e colher assinatura sobre seu conhecimento.</li> <li>5. Colher assinatura de compromisso sobre a participação dos simulados de abandono.</li> <li>6. Manter os uniformes de identificação da brigada em local de fácil acesso.</li> </ol>			
Jundiaí, 29 de novembro de 2017.			
 NILTON CÉSAR PINTO 2ºTenente PM QEOR – Corpo de Bombeiros - Registro 882.870-9 Técnico em Segurança do Trabalho – MTb 0087201/SP			


**Foto1 - População a caminho do ponto de encontro**



**Foto2 - População a caminho do ponto de encontro**




**Foto3 - População a caminho do ponto de encontro**



**Foto4 - População a caminho do ponto de encontro**



**Foto 5 - População com dificuldade em descer escada, na área de espera**



**Foto 6 - População na área de dispersão**



**Foto 7 - População na área de dispersão**



**Foto 8 – Bloqueio do estacionamento**



**Foto 9 – Brigada de incêndio**



**Foto 10 – Brigada de incêndio**

